



MUISTIO

11.4.2024

Otsolan koulun sisäilmaryhmä

Aika 9.4.2024 klo 12.30–13.30

Paikka Teams-kokous

Läsnä

Larvi Tommy
Peltomäki Marja-Leena
Manninen Sanni
Airaksinen Pertti
Muurinen Emma
Hirsikallio Sauli
Hietala Leila
Lahdensalo Jarno
Kirves Ismo, pj & siht
Pihl Jori
Niemimäki Katja
Lainio Arja
Hirsikallio Mari
Röntynen Jari
Saari Mats
Minkkinen Vesa
Reijo Oksala
Havana Anna-Kaisa

Tilanne Otsolan koululla

1. Kouluterveydenhoitajalle on tullut yhteydenottoja vanhemmilta. Yhteydenotot koskevat neljää oppilasta eri tiloissa: 139, 141, 255 ja 259. Oppilailla ollut erilaista mahdollisesti sisäilmaan liitettyä oireilua. Asianosaiset on ohjattu eteenpäin ja asiasta on ilmoitettu rehtorille.
2. Esiopetuksessa ei ole ollut oireiluilmoituksia. Oireiluilmoituksia ei ole tullut henkilökunnalta eikä asiakkailtakaan.
3. Työterveyshuollosta ei ollut tämän hetken tilannetta käytettävissä. Työsuojelupäällikkö toimittaa työterveyteen aiemmat sisäilmaselvitykset.
4. Ravintopalveluiden henkilökunnalta on tullut sisäilmaoireiluun liittyvä yhteydenotto. Oirehdinta on alkanut viime syksynä. Työterveyteen on oltu yhteydessä. Pukuhuonetiloiissa on koettu tunkkaisuutta. Tiloja on käyty tutkimassa kaupungin sisäilmanryhmän edustuksella.

5. Puhtauspalveluissa on ollut oireilua vuodenvaihteessa. Henkilöitä on ohjattu työterveyteen. Oireita on koettu esikoulun ja ip-kerhon tiloissa.

Kokemukset ja havainnot tilojen olosuhteista

6. Esiopetuksen lattiakaivoista on tullut ajoittain viemärin hajua, kun lattiakaivot ovat kuivuneet. Sovittiin, että kiinteistöhoito laittaa lattiakaivoihin haihtumisen estoaineen. Kiinteistöhoito huolehtii määräajoin tehtävistä tarkastuksista.
7. Lumien sulamisen yhteydessä puukäsityöluokassa on ollut kattovuoto 6.3. ja luokassa 255 on ollut kattovuoto 15.3.

Muut asiat

8. 3. krs taukotilan 311 seinäpinnan halkeamien pinnoitus.

Toimenpiteet

10. Tehdään rakenteiden tiiveyden tarkastus oireilmoitustiloista 139, 141, 255, 259 ja keittiötiloista. Tiiveyden tarkastus pyritään aloittamaan huhti-toukokuun vaihteessa niin, että tulokset ja mahdollisten tiiveyskorjausten toteutusajankohdan tiedot olisivat käytettävissä toukokuun kokouksessa. Tiivistyskorjatut rakenteet edellyttävät määräajoin tehtäviä tiiveyden tarkastuksia, joten vanhempien tiivistysten tarkastuksia voi olla aiheellista aloittaa, mikäli tiiveyksissä ilmenee puutteita toukokuisen tarkastuksen yhteydessä. Vanhimmat tiivistykset ovat vuodelta 2018.
11. Talokunnossapito selvittää maaliskuiset kattovuodot ja yläpohjan tarkastukset puukäsityöluokan ja luokan 255 kohdalla, sekä teettää tarvittavat korjaukset.
12. Sisäilmaryhmä seuraa edelleen osaltaan koulun ja esikoulun sisäilmaolosuhteita sekä oppilaiden ja henkilökunnan oireilutilannetta. Mahdollisesta sisäilmaan liitetystä oireilusta neuvotaan lapsia ja huoltajia olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan ja rehtoriin ja esiopetuksen osalta esiopetuksesta vastaavaan päiväkodinjohtajaan. Aikaisempia oireiluilmoituksia voi myös uusia ja tarkentaa. Henkilökuntaa neuvotaan olemaan yhteydessä esimiehiin ja työterveyteen. Sisäilmaan liitetystä oireiluepäilytilanteissa on tärkeää, että asiantuntevat tahot arvioivat oireet ja niiden mahdolliset syyt sekä ohjaavat tarvittaessa oireilijan myös jatkotutkimuksiin. Kiinteistöhoitoa koskevat palvelupyynnöt pyydetään tekemään kaupungin sisäisten sivujen kautta Granlund Manager -palveluun: pikalinkit - kiinteistöjen vikailmoitukset.

Seuraava kokous

Ti 28.5.2024 klo 13–14 Teams-kokouksena.

Jakelu

Läsnä olleet; Tero Huusko, Anne Hupanen, Heidi Porttila, Sari Laitinen, Tiina Fyhr, Nina Bäck, Sirpa Aalto, Tiina Malm.