



21.10.2024

Mussalon esiopetuksen sisäilmaryhmä

Aika 16.10.2024 klo 13.15–13.50.

Paikka Teams-kokous

Läsnä

Kirves Ismo, pj & siht
Larvi Tommy
Muurinen Emma
Hietala Leila
Kölli-Torvinen Sari
Käki Kimmo
Sipilä Kirsi
Peltomäki Marja-Leena
Saari Mats
Voutilainen Tuija
Voima Juha
Minkkinen Vesa

1. Tilanne esiopetuksessa; kokemukset / havainnot tilojen olosuhteista

Mahdollista sisäilmaan liitettyä oireilua on esiintynyt yhdellä henkilöllä esiopetuksen tiloissa. Koetaan, että usvaniityn korjaus ei ole vaikuttanut tiloissa koettuun oireiluun.

Yleisesti koetaan tunkkaista sisäilmaa, silmien kuivumista ja äänen lähtemistä. Aulatilaa koetaan kuivaksi.

Oireista on oltu yhteydessä työterveyteen. Sisäilmaoireilut käsitellään työterveydessä huolimatta työterveyden määrärahojen vähäisyydestä.

Lasten mahdollista sisäilmaan liittyvää oireilua ei ole tullut tietoon päiväkodille.

2. Korjaukset

Usvaniityn suunnitelmien mukaiset korjaukset on tehty kesäkuussa. Lisäksi tiloissa on korjattu yksi väliseinä. Ilmoitustaulu vaihdetaan syysloman aikana.

3. Muut asiat

Mussalon koululle ei ole tullut ilmoituksia henkilökunnan tai lasten mahdollisesta sisäilmaan liitetystä oireilusta.

Sisäilmaryhmä seuraa Mussalon koulun ja esikoulun sisäilmaolosuhteita sekä oppilaiden ja henkilökunnan oireilutilannetta.



21.10.2024

Mahdollisen koulun sisäilmaan liitetyn oireilun osalta lapset ja huoltajat ovat yhteydessä kouluterveydenhoitajaan ja rehtoriin. Esiopetuksen osalta lasten mahdollisesta oireilusta ollaan yhteydessä päiväkodinjohtajaan tai apulaisjohtajaan.

Henkilökunnan oireilun osalta yhteys esihenkilöön ja työterveyteen. Sisäilmaan liitetystä oireiluepäilytilanteissa on tärkeää, että asiantuntevat tahot arvioivat oireet ja niiden mahdolliset syyt sekä ohjaavat tarvittaessa oireilijan myös jatkotutkimuksiin. Seurattava vaikuttaako oireiluun talviajan vähäinen sisäilman kosteus. Kiinteistöhoitoa ja siivousta koskevat palvelupyynnöt tehdään kaupungin Intrasta löytyvän ”Tee palvelupyyntö tai vikailmoitus” -palvelun kautta.

4. Seuraava kokous

Ma 10.2.2025 klo 13.00–13.45 Teams-kokouksena.

Jakelu

Läsnä olleet
Huusko Tero
Hupanen Anne
Johansson Pekka
Manninen Sanni
Saari Mats
Malm Tiina
Pasanen Anna
Lahdensalo Jarno

Liite


mittaustulokset



21.10.2024


Eskariluokka 210 Usvaniitty mittaustulokset ajalta 13.7. – 21.10.24

Hiilidioksidi



Hiilidioksidi CO₂ -pitoisuus kuvaa huoneilman vaihtuvuutta. Pitoisuus on hyvällä tasolla, kun se on alle 800 ppm. Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on yli 1 550 ppm.

Ilmankosteus




Huoneilman kosteus voi vaihdella lyhytkestoisesti ulkoilman kosteudesta ja rakennuksessa harjoitetusta toiminnasta riippuen hyvin paljon. Kun ilmanvaihto tuo ilmaa sisälle, samalla siirtyy ulkoilmassa oleva kosteussisältö sisäilmaan. Ilmankosteudelle on suositusarvoja, mutta niiden saavuttaminen ei ole aina mahdollista muun muassa ilmastollisista syistä, eikä näistä arvoista poikkeamista voida pitää terveyshaittana. Talvella kovemmalla pakkasella ilmankosteus menee lähelle 10 %. Kuivassa ilmassa (alle 25 %) hengitysteiden limakalvojen, silmien sidekalvojen ja ihon kuivumisoireet lisääntyvät.



21.10.2024

Lämpötila



Päivähoitopaikoissa huoneilman lämpötilan tulee pysytellä lämmityskaudella + 20 °C – + 26 °C välillä. Tavoitelämpötila on + 20 °C – + 22 °C.